

TABLEAU DES BOÎTES VAV

IDENT.	colonne: MAX "∅ ENTRÉE	DÉBIT (pcm)	EMPLACEMENT	
			ÉTAGE	SERVITUDE
BV 1	8"∅	420	RDC	[103] ESPACE LOCATIF ADMINISTRATION
BV 2	7"∅	390	RDC	[103] ESPACE LOCATIF RÉCEPTION
BV 3	8"∅	405	RDC	[103] ESPACE LOCATIF BUREAUX
BV 4	9"∅	600	RDC	[103] ESPACE LOCATIF BUREAUX
BV 5	12"∅	1 090	RDC	[103] ESPACE LOCATIF BUREAUX
BV 6	7"∅	400	RDC	[103] ESPACE LOCATIF BUREAUX
BV 7	6"∅	300	RDC	[103] ESPACE LOCATIF BUREAUX
BV 8	10"∅	660	RDC	[103] ESPACE LOCATIF SALLE DE CONFÉRENCE
BV 9	14"∅	1 450	2e	[205] ESPACE LOCATIF
BV 10	14"∅	1 320	2e	[203] ESPACE LOCATIF
BV 11	12"∅	1 085	2e	[201] ESPACE LOCATIF
BV 12	12"∅	1 000	2e	[202] SALLE COMMUNE DE RÉCEPTION
BV 13	14"∅	1 455	3e	[305] ESPACE LOCATIF
BV 14	14"∅	1 320	3e	[303] ESPACE LOCATIF
BV 15	10"∅	740	3e	[302] ESPACE LOCATIF
BV 16	12"∅	1 030	3e	[301] ESPACE LOCATIF

TABLEAU DES UNITÉS DE VENTILATION

IDENT.	DESCRIPTION	MANUF. MODÈLE CAPACITÉ (Tonnes)	SPÉCIFICATIONS DE CONCEPTION				
			DIMENSION DES OUVERTURES	ALIMENTATION	A/N	RETOUR	ÉVACUATION
AC1	UNITÉ DE VENTILATION INSTALLÉE AU TOIT BAS	LENNOX LANDMARK	DIMENSION DES OUVERTURES	x	x	x	
			DÉBIT (pcm)	4 860	(30%) 1 460	3 695	295
AC2	UNITÉ DE VENTILATION INSTALLÉE AU TOIT HAUT	LENNOX LANDMARK	DIMENSION DES OUVERTURES	26" x 14"	x	24" x 14"	x
			DÉBIT (pcm)	2 775	(27%) 750	2 910	165
AC3	UNITÉ DE VENTILATION INSTALLÉE AU TOIT HAUT	LENNOX LANDMARK	DIMENSION DES OUVERTURES	22" x 12"	x	22" x 14"	x
			DÉBIT (pcm)	1 970	(20%) 395	1 970	395
AC4	UNITÉ DE VENTILATION INSTALLÉE AU SOUS-SOL, DANS LA SALLE MÉCANIQUE	McQUAY VISION	DIMENSION DES OUVERTURES	31" x 14"	24" x 16"	28" x 15"	21" x 18"
			DÉBIT (pcm)	4 265	(40%) 1 705	3 205	645

ÉQUIVALENCES ACCEPTÉES: Trane, Bousquet, Carrier